

別紙様式

小規模貯水槽水道点検検査表

点検検査日時 年 月 日 時

点検検査者氏名

第3条(1)イ関係

点 検 項 目		判 定			
		適	否		
1	水槽の周囲	整理, 清掃をしているか			
受 水 槽	2	受水槽本体	亀裂, 漏水がないか		
	3	受水槽上部	ほこりなど無く清潔であるか		
	4	受水槽内部	さび, 沈積物がないか		
			当該施設以外の配管設備がないか		
	5	マンホール	施錠設備があるか		
			ふたが破損していないか		
			槽上面からの立ち上がりが施されているか		
	6	オーバーフロー管	管端部に防虫網があるか		
排水口との間に適当な間隔があるか					
7	通気管	管端部に防虫網があるか			
8	水抜管(ドレイン)	排水口との間に適当な間隔があるか			
高 置 水 槽	9	高置水槽本体	亀裂, 漏水がないか		
	10	高置水槽上部	ほこりなど無く清潔であるか		
	11	高置水槽内部	さび, 沈積物がないか		
			当該施設以外の配管設備がないか		
	12	マンホール	施錠設備があるか		
			ふたが破損していないか		
			槽上面からの立ち上がりが施されているか		
	13	オーバーフロー管	管端部に防虫網があるか		
排水口との間に適当な間隔があるか					
14	通気管	管端部に防虫網があるか			
15	水抜管(ドレイン)	排水口との間に適当な間隔があるか			
16	給水管	当該施設以外の配管と直結されていないか			

第3条(2)関係

検 査 項 目		判 定			
		適	否		
給 水 栓	1	色	異常な色が認められないか		
	2	臭い	異常な臭いが認められないか		
	3	味	異常な味が認められないか		
	4	色度	5度以下であるか		
	5	濁度	2度以下であるか		
	6	残留塩素	残留塩素が検出されるか		

改善 状 況	
--------------	--