

出火建物概要	RC造2階建て住宅
焼損程度	焼損なし(火災に至らず)
出火原因	ガステーブルの火を消し忘れたもの
概要等 (発見・通報・初期消火 及び避難の状況等)	<p>1階台所においてガステーブルを使用し、鍋を火にかけた状態で外出したため、空焚き状態となり煙が発生、2階に設置している住宅用火災警報器が鳴動する。</p> <p>通報は、付近住人が住宅用火災警報器の鳴動音と焦げたような臭いに気づき、さらに2階の窓から出てきた少量の煙を発見したため、119番通報する。</p> <p>消防隊到着時には、ガステーブルの火は安全装置が作動して消えており、住宅用火災警報器の鳴動も止まっていたもの。</p> <p>鍋の内容物を焦がしたのみで、火災に至らず。</p>
設置の経緯	2階の階段及び2階各部屋 計3個設置 設置時期不明
特記事項	

※ 住宅用火災警報器の奏功は、火災扱いにならなかった場合も本様式により報告してください。