

要安全確認計画記載建築物（緊急輸送道路等の避難路沿道建築物）耐震診断結果

○国道30号

番号	建物の名称		建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
							内容	実施時期	
1	サニーセブンビル	1~3F	玉野市 築港1丁目 7523-3	共同住宅	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」（2009年版）	Is/Iso=0.44 Ctu·Sd=0.16			
		4~7F							
2	松本ビル		玉野市 築港1丁目 7532-4	事務所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」（2011年版）	Is=0.11 q=0.44			
3	谷ビル		玉野市 宇野8丁目 3252-4	事務所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2017年版）	Is/Iso=0.41 Ctu·Sd=0.23			

(※) 建築物の位置については対象建築物の地名地番で記載している。

(※) 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果には、塔屋、地下階を除く各階の耐震診断結果のうち、最低値を示す。

(※) 特記無い限り、Z=0.9、G=1.0、U=1.0、Rt=1.0 である。