



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2025 年 8 月 18 日 報告

No. S2505450

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2025年8月5日

依頼者住所	玉野市宇野1-13-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	玉野市長		
採水年月日	2025年 8月 5日	採水時刻	10時32分
天候等	前日： 晴 当日： 晴	気温：	33.9℃ 水温： 34.1℃
残留塩素	0.2 mg/L		
水源の名称	玉野市上水道		
採水地点	大藪		
採水者	(所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	トリクロロ酢酸	0.006 mg/L	0.03以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	プロモジクロロメタン	0.010 mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.04 mg/L	0.2以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L	0.01以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02以下	銅及びその化合物	0.003 mg/L	1.0以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	ナトリウム及びその化合物	8.5 mg/L	200以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.292 mg/L	10以下	塩化物イオン	10.4 mg/L	200以下
フッ素及びその化合物	0.11 mg/L	0.8以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	54 mg/L	300以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L	1.0以下	蒸発残留物	98 mg/L	500以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/L	3以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.4	5.8~8.6
塩素酸	0.08 mg/L	0.6以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.019 mg/L	0.06以下	色度	0.5 度 未満	5以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジブromクロロメタン	0.004 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
総トリハロメタン	0.033 mg/L	0.1以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2025 年 8 月 5 日 ~ 2025 年 8 月 18 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2025 年 8 月 18 日 報告

No. S2505451

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2025年8月5日

依頼者住所	玉野市宇野1-13-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	玉野市長		
採水年月日	2025年 8月 5日	採水時刻	11時02分
天候等	前日： 晴 当日： 晴	気温：	35.8℃
残留塩素	0.5 mg/L		
水源の名称	玉野市上水道		
採水地点	番田		
採水者	(所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	トリクロロ酢酸	0.007 mg/L	0.03以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	プロモジクロロメタン	0.010 mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.009 mg/L	1.0以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.04 mg/L	0.2以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L	0.01以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02以下	銅及びその化合物	0.003 mg/L	1.0以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	ナトリウム及びその化合物	8.7 mg/L	200以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.254 mg/L	10以下	塩化物イオン	10.7 mg/L	200以下
フッ素及びその化合物	0.11 mg/L	0.8以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	52 mg/L	300以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L	1.0以下	蒸発残留物	93 mg/L	500以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 mg/L	3以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.4	5.8~8.6
塩素酸	0.13 mg/L	0.6以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.022 mg/L	0.06以下	色度	0.5 度 未満	5以下
ジクロロ酢酸	0.006 mg/L	0.03以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジブromクロロメタン	0.004 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
総トリハロメタン	0.036 mg/L	0.1以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2025 年 8 月 5 日 ~ 2025 年 8 月 18 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2025 年 8 月 28 日 報告

No. S2505545

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2025年8月21日

依頼者住所	玉野市宇野1-13-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	玉野市長				
採水年月日	2025年 8月 21日		採水時刻	9時20分	
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温:	31.2 °C	水温: 29.4 °C
残留塩素	0.3 mg/L				
水源の名称	玉野市上水道				
採水地点	石島				
採水者	(所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	トリクロロ酢酸	0.011 mg/L	0.03以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	プロモジクロロメタン	0.009 mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/L	0.2以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02以下	銅及びその化合物	0.012 mg/L	1.0以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	ナトリウム及びその化合物	7.5 mg/L	200以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.563 mg/L	10以下	塩化物イオン	8.9 mg/L	200以下
フッ素及びその化合物	0.10 mg/L	0.8以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	51 mg/L	300以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0以下	蒸発残留物	89 mg/L	500以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 mg/L	3以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.5	5.8~8.6
塩素酸	0.12 mg/L	0.6以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.026 mg/L	0.06以下	色度	0.5 度 未満	5以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジブromクロロメタン	0.003 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
総トリハロメタン	0.038 mg/L	0.1以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2025 年 8 月 21 日 ~ 2025 年 8 月 28 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2025 年 8 月 18 日 報告

No. S2505452

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2025年8月5日

依頼者住所	玉野市宇野1-13-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	玉野市長		
採水年月日	2025年 8月 5日	採水時刻	9時26分
天候等	前日: 晴 当日: 晴	気温:	34.1 °C 水温: 33.2 °C
残留塩素	0.5 mg/L		
水源の名称	玉野市上水道		
採水地点	宇野		
採水者	(所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	トリクロロ酢酸	0.005 mg/L	0.03以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	プロモジクロロメタン	0.009 mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.04 mg/L	0.2以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L	0.01以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02以下	銅及びその化合物	0.004 mg/L	1.0以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	ナトリウム及びその化合物	8.5 mg/L	200以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.249 mg/L	10以下	塩化物イオン	10.2 mg/L	200以下
フッ素及びその化合物	0.11 mg/L	0.8以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	52 mg/L	300以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L	1.0以下	蒸発残留物	96 mg/L	500以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05以下	ジオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/L	3以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.5	5.8~8.6
塩素酸	0.10 mg/L	0.6以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.016 mg/L	0.06以下	色度	0.5 度 未満	5以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L	0.03以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジブromクロロメタン	0.004 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
総トリハロメタン	0.029 mg/L	0.1以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2025 年 8 月 5 日 ~ 2025 年 8 月 18 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2025 年 8 月 18 日 報告

No. S2505453

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2025年8月5日

依頼者住所	玉野市宇野1-13-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	玉野市長		
採水年月日	2025年 8月 5日	採水時刻	8時52分
天候等	前日: 晴 当日: 晴	気温:	30.5 °C 水温: 33.8 °C
残留塩素	0.4 mg/L		
水源の名称	玉野市上水道		
採水地点	渋川		
採水者	(所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	トリクロロ酢酸	0.005 mg/L	0.03以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.008 mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.04 mg/L	0.2以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L	0.01以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02以下	銅及びその化合物	0.005 mg/L	1.0以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	ナトリウム及びその化合物	8.4 mg/L	200以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.246 mg/L	10以下	塩化物イオン	10.1 mg/L	200以下
フッ素及びその化合物	0.11 mg/L	0.8以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	52 mg/L	300以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L	1.0以下	蒸発残留物	91 mg/L	500以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/L	3以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.6	5.8~8.6
塩素酸	0.09 mg/L	0.6以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.014 mg/L	0.06以下	色度	0.5 度 未満	5以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L	0.03以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジブロモクロロメタン	0.003 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
総トリハロメタン	0.025 mg/L	0.1以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2025 年 8 月 5 日 ~ 2025 年 8 月 18 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による