2026 年 2 月 6 日　報 告

水質管理目標設定項目検査成績書(原水)

No. Q2500964

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952　岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
ＴＥＬ(086)246-6257

受付年月日 2026年2月3日

依頼者住所	玉野市宇野1-13-2			
依頼者名称及び代表者氏名	玉野市長			
採水年月日	2026年 2月 3日		採水時刻	11時05分
天候等	前日: 曇	当日: 晴	気温: 7.8 ℃	水温: 14.9 ℃
水源の名称	玉野市上水道			
採水地点	田井水源地			
採水者	(所属) (公財) 岡山県健康づくり財団			

項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下(暫定)			
― 以下余白 ―					

検査期間	2026 年 2 月 3 日　～　2026 年 2 月 6 日
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団
検査責任者	生活環境検査課長　鈴木　崇史

460594174901

2026 年 2 月 6 日　報 告

水質管理目標設定項目検査成績書(浄水)

No. Q2500965

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952　岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
ＴＥＬ(086)246-6257

受付年月日 2026年2月3日

依頼者住所	玉野市宇野1-13-2			
依頼者名称及び代表者氏名	玉野市長			
採水年月日	2026年 2月 3日		採水時刻	9時37分
天候等	前日: 曇	当日: 晴	気温: 7.7 ℃	水温: 11.7 ℃
水源の名称	玉野市上水道			
採水地点	大藪			
採水者	(所属) (公財) 岡山県健康づくり財団			

項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下(暫定)			
― 以下余白 ―					

検査期間	2026 年 2 月 3 日　～　2026 年 2 月 6 日
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団
検査責任者	生活環境検査課長　鈴木　崇史

460594175901