2025 年 5 月 21 日　報 告

水質管理目標設定項目検査成績書(原水)

No. Q2500132

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952　岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
ＴＥＬ(086)246-6257

受付年月日 2025年5月13日

依頼者住所	玉野市宇野1-13-2			
依頼者名称及び代表者氏名	玉野市長			
採水年月日	2025年 5月 13日		採水時刻	11時52分
天候等	前日：　晴	当日：　晴	気温：　24.0 ℃	水温：　16.4 ℃
水源の名称	玉野市上水道			
採水地点	田井水源地			
採水者	(所属)　(公財) 岡山県健康づくり財団			

項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下(暫定)			
－ 以下余白 －					

検査期間	2025 年 5 月 13 日　～　2025 年 5 月 21 日
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団
検査責任者	生活環境検査課長　鈴木　崇史

457983192201

2025 年 5 月 21 日　報 告

水質管理目標設定項目検査成績書(浄水)

No. Q2500133

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952　岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
ＴＥＬ(086)246-6257

受付年月日 2025年5月13日

依頼者住所	玉野市宇野1-13-2			
依頼者名称及び代表者氏名	玉野市長			
採水年月日	2025年 5月 13日		採水時刻	11時33分
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温: 22.8 ℃	水温: 21.2 ℃
水源の名称	玉野市上水道			
採水地点	大藪			
採水者	(所属) (公財) 岡山県健康づくり財団			

項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下(暫定)			
― 以下余白 ―					

検査期間	2025 年 5 月 13 日　～　2025 年 5 月 21 日
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団
検査責任者	生活環境検査課長　鈴木　崇史

457983193201