



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 8 月 7 日 報 告

No. S2605439

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

T E L (086) 246-6257



受付年月日 2026年8月4日

依頼者住所	玉野市宇野1-13-2			
依頼者名称 及び代表者氏名	玉野市長			
採水年月日	2026年 8月 4日		採水時刻	11時15分
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温:	32.5℃
残留塩素	0.3 mg/L			
水源の名称	玉野市上水道			
採水地点	大藪			
採水者	(所属) (公財) 岡山県健康づくり財団			

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.034 mg/L	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.004 mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	プロモジクロロメタン	0.010 mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005以下	プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.04 mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	銅及びその化合物	0.002 mg/L	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	8.3 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.43 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.12 mg/L	0.8以下	塩化物イオン	9.7 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	56 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	蒸発残留物	96 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005以下
ペルフルオロオクタン sulfonic 酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/L	3以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.4	5.8~8.6
塩素酸	0.10 mg/L	0.6以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.020 mg/L	0.06以下	色度	0.5 度	5以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジブromクロロメタン	0.004 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 8 月 4 日 ~ 2026 年 8 月 7 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 8 月 7 日 報告

No. S2605440

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年8月4日

依頼者住所	玉野市宇野1-13-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	玉野市長		
採水年月日	2026年 8月 4日	採水時刻	11時45分
天候等	前日: 晴 当日: 晴	気温:	31.3℃ 水温: 35.2℃
残留塩素	0.3 mg/L		
水源の名称	玉野市上水道		
採水地点	番田		
採水者	(所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.034 mg/L	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.004 mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.010 mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005以下	ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.006 mg/L	1.0以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.04 mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	銅及びその化合物	0.002 mg/L	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	8.4 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.43 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.12 mg/L	0.8以下	塩化物イオン	9.7 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	55 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	蒸発残留物	96 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005以下
ペルフルオロオクタン sulfonic 酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/L	3以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.3	5.8~8.6
塩素酸	0.10 mg/L	0.6以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.020 mg/L	0.06以下	色度	0.6 度	5以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジブロモクロロメタン	0.004 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 8 月 4 日 ~ 2026 年 8 月 7 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 8 月 7 日 報 告

No. S2605441

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

T E L (086) 246-6257



受付年月日 2026年8月4日

依頼者住所	玉野市宇野1-13-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	玉野市長		
採水年月日	2026年 8月 4日	採水時刻	10時27分
天候等	前日: 晴 当日: 晴	気温:	31.6 °C 水温: 29.8 °C
残留塩素	0.5 mg/L		
水源の名称	玉野市上水道		
採水地点	石島		
採水者	(所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項 目	結 果	基準値	項 目	結 果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.034 mg/L	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.005 mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.010 mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005以下	ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L	1.0以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.04 mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	銅及びその化合物	0.017 mg/L	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	8.5 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.43 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.12 mg/L	0.8以下	塩化物イオン	10.1 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	54 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	蒸発残留物	100 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005以下
ペルフルオロオクタン sulfonate (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 mg/L	3以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.4	5.8~8.6
塩素酸	0.12 mg/L	0.6以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.020 mg/L	0.06以下	色度	0.6 度	5以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジブロモクロロメタン	0.004 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
判 定	上記項目は水質基準に適合する				
検 査 期 間	2026 年 8 月 4 日 ~ 2026 年 8 月 7 日				
検 査 機 関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検 査 責 任 者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 8 月 7 日 報告

No. S2605442

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年8月4日

依頼者住所	玉野市宇野1-13-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	玉野市長				
採水年月日	2026年 8月 4日		採水時刻	9時36分	
天候等	前日: 晴	当日: 曇	気温:	30.7 °C	水温: 32.8 °C
残留塩素	0.5 mg/L				
水源の名称	玉野市上水道				
採水地点	宇野				
採水者	(所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.031 mg/L	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.005 mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.009 mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005以下	ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.04 mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	銅及びその化合物	0.004 mg/L	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	8.3 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.42 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.12 mg/L	0.8以下	塩化物イオン	9.5 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	55 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	蒸発残留物	103 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005以下
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及び ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/L	3以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.5	5.8~8.6
塩素酸	0.11 mg/L	0.6以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.018 mg/L	0.06以下	色度	0.6 度	5以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L	0.03以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジブロモクロロメタン	0.004 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 8 月 4 日 ~ 2026 年 8 月 7 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧

462418594401



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 8 月 7 日 報告

No. S2605443

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年8月4日

依頼者住所	玉野市宇野1-13-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	玉野市長		
採水年月日	2026年 8月 4日	採水時刻	9時02分
天候等	前日: 晴 当日: 曇	気温:	29.8℃
残留塩素	0.4 mg/L	水温:	33.7℃
水源の名称	玉野市上水道		
採水地点	渋川		
採水者	(所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.030 mg/L	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.004 mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	プロモジクロロメタン	0.009 mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005以下	プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.04 mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	銅及びその化合物	0.006 mg/L	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	8.3 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.42 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.12 mg/L	0.8以下	塩化物イオン	9.4 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	55 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	蒸発残留物	98 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005以下
ペルフルオロオクタン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 mg/L	3以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.5	5.8~8.6
塩素酸	0.09 mg/L	0.6以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.017 mg/L	0.06以下	色度	0.5 度	5以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジブromokクロロメタン	0.004 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 8 月 4 日 ~ 2026 年 8 月 7 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧

462418595401