

施設概要

(1) 浄化センター

名称	所在地	敷地面積 (㎡)	処理能力日最大 (m ³ /日)		処理方法	放流水域	運転開始 年月日
			計 画	現 有			
玉野浄化センター	宇野 3-42-1	32,800	9,700	14,000	ステップ式3段硝化脱窒法	備讃瀬戸	S56. 4. 1
			9,700	15,300	標準活性汚泥法		

(2) ポンプ場

名称	所在地	敷地面積 (㎡)	処理能力日最大 (m ³ /分)		運転開始年月日	備 考
			計 画	現 有		
宇野中継ポンプ場	宇野 1-18-10	960.50	12.3	16.7	S56. 4. 1	玉野処理区 汚水
和田中継ポンプ場	玉 3-8-13	715.07	9.9	13.9	S63. 4. 20	玉野処理区 汚水
日の出中継ポンプ場	築港 5-8-2	743.21	8.4	9.4	H 1. 4. 20	玉野処理区 汚水 土地は単市取得42.95㎡あり (H5.2所管 換により33.2㎡)
田井中継ポンプ場	田井 3-32-80	1,257.16	7.2	10.0	H 3. 4. 20	玉野処理区 汚水
日比中継ポンプ場	明神町 17-1	1,176.90	5.4	5.0	H 6. 3. 31	玉野処理区 汚水
サニレイク中継ポンプ場	長尾 1609-240	26.00	-	2.0	S61. 4. 21	玉野処理区 汚水 H6.1.1管理移管
後閑中継ポンプ場	後閑 2-11	963.58	3.9	5.2	H21. 4. 1	玉野処理区 汚水
山田中継ポンプ場	山田字南塩浜 3273-1	636.55	3.3	4.4	H23. 4. 1	玉野処理区 汚水
宇野ポンプ場	宇野 1-18-10	1,839.28	474.0	260.0	S51. 4. 1	玉野処理区 雨水
		-	160.0	160.0	H19. 4. 1	

築港ポンプ場	築港 1-3-5	304.00	81.0	81.0	S43. 4. 1	玉野処理区 雨水
日比ポンプ場	明神町 17-1	1,014.06	216.0	216.0	H 8. 1.24	玉野処理区 雨水
藤井ポンプ場	宇野 4-1-74	117.63	-	72.0	H21. 4. 1	玉野処理区 雨水
木ノ崎第3ポンプ場	田井 3-1184-2	476.26	213.0	216.0	H28.11.29	玉野処理区 雨水
前潟ポンプ場	田井 3-1189-6	-	66.0	60.0	H28. 5.31	玉野処理区 雨水
東紅陽台中継ポンプ場	東紅陽台 1-19-244	173.54	-	2.0	H 5. 3.31	児島湖処理区 汚水 H5.3.31管理移管
八浜ポンプ場	八浜町八浜 1428	817.71	80.0	80.0	H 5. 4. 5	児島湖処理区 雨水