

玉野市消防本部本署及び分署再編整備事業 要求水準書(案)に関する提案への回答

消防本部 消防総務課

いただいた提案のうち、知的財産に関わるものは非公表としています。

No	資料名	頁	項目	提案内容	回答
1	要求水準書(案)	2	4 業務範囲	高機能消防指令センターシステムは非常に独特なITCシステムであるため、建築電気通信設備設計業者ではなく、ICT関連の専門業者によるシステムの要件定義(設計)が必要です。よって、システムの設計及び構築事業は本事業とは別発注とすることを提案します。	施設の移転と合わせた通信指令システムの整備を行うため、施設整備の一体不可分と考えており、今回通信指令システムの設計及び構築事業は本事業内で行います。よって、別発注とすることは考えておりません。
2	要求水準書(案)	2	4 業務範囲 (4) 消防庁舎・防災センター及び2分署の建設	高機能消防指令センター移設更新及び消防救急デジタル無線移設は建設業務とは異なるため、仕様、納期、保守の観点から別契約とされる方が良いと考えます	No1の回答と同じです。ただし、保守については、別契約とする提案とすることも可能です。
3	別紙5_高機能消防指令センター基本計画	4	【表-1】 8(2) 車両端末	I型は現在はありません	今回の公募資料では削除しています。
4	別紙5_高機能消防指令センター基本計画	4	【表-1】 10(4) 非常用発動発電機	庁舎建設で準備された方が良いと考えます	高機能消防指令センター基本計画は高機能消防指令センターに求める機能を整理したものです。当該事業は再編整備事業として一括した発注を行うため、受注者側の事業の請負方式については問いません。
5	別紙5_高機能消防指令センター基本計画	4	【表-1】 12 庁舎防犯カメラシステム	庁舎建設で準備された方が良いと考えます	No4の回答と同じです。
6	別紙5_高機能消防指令センター基本計画	4	【表-1】 13 分署防犯カメラシステム	分署建設で準備された方が良いと考えます	No4の回答と同じです。
7	別紙5_高機能消防指令センター基本計画	5	【表-1】 17 指令室・機械室空調設備	庁舎建設で準備された方が良いと考えます	No4の回答と同じです。